


RIDI

Montageanleitung VLG-F...W...-5/-7/-11



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33
D-72417 Jungingen
Tel.: 07477/872-0
Fax.: 07477/872-48
eMail: info@ridi.de
Internet: www.ridi.de



(D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.



(GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.



(F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

(PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

(E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.



I



(D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.

(GB) Using of the luminaire in an environment where no extraordinary deposition of dust on the luminaire is to be expected.

(F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière inhabituel n'est pas attendu.

(PL) Zastosowanie oprawy w otoczeniu, w którym nie dochodzi do nadzwyczajnego odkładania się kurzu.

(E) Uso de la luminaria en un entorno en el que no se espere un depósito de polvo anormal.

LED

(D) Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

(GB) The light source of this luminaire is not replaceable. When light source has reached end of life-time the complete luminaire has to be replaced.

(F) La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse aura atteint la limite de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé.


(PL) Nie ma możliwości wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej, po zakończeniu żywotności źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

(E) La fuente luminica de esta luminaria no se puede sustituir. Cuando la fuente luminica ha alcanzado el final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.



RIDI
~ ...V/...Hz

II



...-5

N	○	5-
L1	○	6
L2	○	7
L3	○	8
4+	○	9

...-7

N	○	5-	-/D2/DA/NL-N
L1	○	6	
L2	○	7	
L3	○	8	
4+	○	9	

+/D1/DA/NL-L

...-11

N	○	5-	-/D2/DA/NL-N
L1	○	6	NL-L
L2	○	7	NL-N
L3	○	8	
4+	○	9	

+/D1/DA/NL-L

VLT + VLG-F 1..W

VLG-F 1..W ▽ IP40=



IP40

V

III


VLTE




VLT

VLG-F 1..W

...-5 = blau/ blue/
bleu/ azul/
niebieski
...-7 = lila/ lilac/
lilas/ lila/
liliowy
...-11 = gruen/ green/
vert/ verde/
zielony



IV



CLICK

